

Nr	Operator	SAA cu PSA avizat	Populatie aprovizionata	Data avizarii
1	SC APAVIL SA	BREZOI	6999	8.11.2024
2	SC APAVIL SA	CALIMANESTI	7965	11.11.2024
3	SC APAVIL SA	BUDESTI	5383	11.11.2024
4	SC APAVIL SA	BABENI	6897	12.11.2024
5	SC APAVIL SA	DRAGASANI-STEFANESTI	19848	13.11.2024



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
RM.VÂLCEA, STR. DECEBAL, NR.4A

telefon 0250747720; fax 0250 746504; email aspj.valcea@aspjvalcea.ro; www.aspjvalcea.ro

PLAN DE SIGURANTA A APEI SISTEM DRAGASANI-STEFANESTI
REZUMAT EVALUAREA RISCURILOR (RISCURI MAJORE)

SECTOR CAPTARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin cantitate insuficienta si/sau calitatea deteriorata a sursei	Identificare sursa noua/ surse alternative Desznisipare foraje Refacere lucrari de captare foraje Reducere debit tratat Optimizarea fluxului de tratare

SECTOR TRATARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin flux tehnologic inadecvat cantitatii si/sau calitatii sursei de apa	Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru, in exploatare Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii instalatii tehnologice si instalatii componente sistem Monitorizarea calitatii apei furnizate in puncte critice Implementarea programelor suport de instruire personal Informarea permanenta a consumatorilor

SECTOR INMAGAZINARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin defectiuni, deteriorari, exploatare nejudicioasa	Reevaluare tehnica sector inmagazinare Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii

SECTOR RETELE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin variatii de presiune, defectiuni, deteriorari, exploatare nejudicioasa	Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii Monitorizarea calitatii apei furnizate in puncte critice dupa interventii in retele Implementarea programelor suport de instruire personal Reevaluare model retele Informarea permanenta a consumatorilor



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
RM.VÂLCEA, STR. DECEBAL, NR.4A



telefon 0250747720; fax 0250 746504; email aspj.valcea@aspjvalcea.ro; www.aspjvalcea.ro

PLAN DE SIGURANTA A APEI SISTEM BABENI SURSA LAC BRADISOR
REZUMAT EVALUAREA RISCURILOR (RISURI MAJORE)

SECTOR TRATARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin flux tehnologic inadecvat cantitatii si/sau calitatii sursei de apa	Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru, in exploatare Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii instalatii tehnologice si instalatii componente sistem Monitorizarea calitatii apei furnizate in puncte critice Implementarea programelor suport de instruire personal Informarea permanenta a consumatorilor

SECTOR INMAGAZINARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin defectiuni, deteriorari, exploatare nejudicioasa	Reevaluare tehnica sector inmagazinare Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii

SECTOR RETELE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin variatii de presiune, defectiuni, deteriorari, exploatare nejudicioasa	Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii Monitorizarea calitatii apei furnizate in puncte critice dupa interventii in retele Implementarea programelor suport de instruire personal Reevaluare model retele Informarea permanenta a consumatorilor



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
RM.VÂLCEA, STR. DECEBAL, NR.4A

telefon 0250747720; fax 0250 746504; email aspj.valcea@aspjvalcea.ro; www.aspjvalcea.ro

PLAN DE SIGURANTA A APEI SISTEM CALIMANESTI
REZUMAT EVALUAREA RISCURILOR (RISCURI MAJORE)

SECTOR RETELE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin variatii de presiune, defectiuni, deteriorari, exploatare nejudicioasa	Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii Monitorizarea calitatii apei furnizate in puncte critice dupa interventii in retele Implementarea programelor suport de instruire personal Reevaluare model retele Informarea permanenta a consumatorilor



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
RM.VÂLCEA, STR. DECEBAL, NR.4A



telefon 0250747720; fax 0250 746504; email aspj.valcea@aspjvalcea.ro; www.aspjvalcea.ro

PLAN DE SIGURANTA A APEI SISTEM BREZOI SURSA LAC BRADISOR
REZUMAT EVALUAREA RISCURILOR (RISURI MAJORE)

SECTOR CAPTARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin cantitate insuficienta si/sau calitatea deteriorata a sursei	Identificare sursa noua/ surse alternative Reducere debit tratat Optimizarea fluxului de tratare Repozitionare prize de captare

SECTOR TRATARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin flux tehnologic inadecvat cantitatii si/sau calitatii sursei de apa	Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru, in exploatare Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii instalatii tehnologice si instalatii componente sistem Monitorizarea calitatii apei furnizate in puncte critice Implementarea programelor suport de instruire personal Informarea permanenta a consumatorilor

SECTOR INMAGAZINARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin defectiuni, deteriorari, exploatare nejudicioasa	Reevaluare tehnica sector inmagazinare Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii

SECTOR RETELE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin variatii de presiune, defectiuni, deteriorari, exploatare nejudicioasa	Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii Monitorizarea calitatii apei furnizate in puncte critice dupa interventii in retele Implementarea programelor suport de instruire personal Reevaluare model retele Informarea permanenta a consumatorilor



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
RM.VÂLCEA, STR. DECEBAL, NR.4A

telefon 0250747720; fax 0250 746504; email aspj.valcea@aspjvalcea.ro; www.aspjvalcea.ro

PLAN DE SIGURANTA A APEI SISTEM BUDESTI SURSA LAC BRADISOR
REZUMAT EVALUAREA RISCURILOR (RISURI MAJORE)

SECTOR TRATARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin flux tehnologic inadecvat cantitatii si/sau calitatii sursei de apa	Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru, in exploatare Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii instalatii tehnologice si instalatii componente sistem Monitorizarea calitatii apei furnizate in puncte critice Implementarea programelor suport de instruire personal Informarea permanenta a consumatorilor

SECTOR INMAGAZINARE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin defectiuni, deteriorari, exploatare nejudicioasa	Reevaluare tehnica sector inmagazinare Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii

SECTOR RETELE

Risc	Actiuni corective
Contaminare microbiologica si chimica a apei potabile prin variatii de presiune, defectiuni, deteriorari, exploatare nejudicioasa	Respectarea Procedurilor operationale de sistem/ Instructiuni de lucru Monitorizarea Planului de mentenanta si intretinere/revizii Monitorizarea calitatii apei furnizate in puncte critice dupa interventii in retele Implementarea programelor suport de instruire personal Reevaluare model retele Informarea permanenta a consumatorilor